

ALLEGATO 1 - DICO IMPIANTO ELETTRICO

DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

art. legge n° 46 marzo 1990 - DM 20.2.1992 - G.U. n° 49 del 28.2.1992

Prot. N° 0208/0

Il sottoscritto Balella Giansté Fano

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) Ditta ARTURO BAZZOCCHI SNC

operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI con sede in Via GOLFARELLI

n° 83 Comune FORLÌ (prov. FO) tel. 0543-798648

P. IVA 00181670407 iscritta nel registro delle Ditte (R.D. 20.09.1934 n° 2011)

della Camera C.I.A.A. di FORLÌ n° 86836 iscritta all'Albo Provinciale

delle Imprese Artigiane (L. 8.8.1985, n° 443) di n°

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) ELETTRICO ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN

Piazza NUOVA A BAGNACUASCO (negozio 3)

inteso come: nuovo impianto; trasformazione; ampliamento; manutenzione straordinaria;

altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso.

commissionato da: comune di Bagnacavallo, installato nei locali siti nel Comune di:

BAGNACUASCO (prov. FO) via Piazza NUOVA n° 1 scala 1 piano 1 interno 3

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale, indirizzo) comune di Bagnacavallo Piazza Liberta 1

in edificio adibito ad uso: industriale, civile (2), commercio, altri usi.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n° 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto ai sensi dell'art. 6 della legge 46/90);

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3):

norme Cei 64.8

installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione - art. 7 della L. 46/90;

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 24/03/00

ARTURO BAZZOCCHI
FORLÌ S.p.A.
di C.R. BAZZOCCHI & C.
Via Cittadella, 83 - 47040 FORLÌ (FO)
Partita IVA 00181670407
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE:

responsabilità del committente o del proprietario - L. 46/90, art. 10 (9)

Il sottoscritto

committente dei lavori dichiara di aver ricevuto n° 4 copie della presente corredata degli allegati indicati

data

DATI E FIRMA DEL RESPONSABILE TECNICO
(quando è diverso dal titolare e/o legale rappresentante)

Nome Giancarlo

Cognome Taragi

Indirizzo Via Massarenti 5 B. CAVALLO FO

Ruolo nell'impresa Responsabile Tecnico

Firma

FIRMA

C.N.A.

A.N.I.M.

COPIA PER IL CLIENTE



**RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO PIAZZA
NUOVA A BAGNACAVALLO (RA)**

- ALLEGATA ALLA DICH. DI CONFORMITA' N. 00308 DEL 24/03/2000

PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di indicare sinteticamente le scelte tecniche che hanno ispirato l'esecuzione dei lavori in oggetto.

SCOPO

Gli impianti elettrici sono di nuova realizzazione a servizio di piccole attivita' artigianali

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ESEGUITI

Gli impianti elettrici eseguiti sono cosi' strutturati:

- Alimentazione impianto
- Quadro di zona
- Canalizzazioni
- Conduttori
- Apparecchiature
- Apparecchi illuminanti
- Impianto di protezione

ALIMENTAZIONE IMPIANTO

L'impianto ha origine in un vano contatori comune dello stabile in cui sono posati i vari limitatori ENEL. Allo stato attuale l'impianto e' alimentato da una fornitura in B.T. monofase da 3kW ma e' gia' stato predisposto per un futuro ampliamento della fornitura a 12kW trifase.

Da cio' ne consegue che la globalita' dell'impianto e' in sistema TT.

A fianco del contatore ENEL e' posato un interruttore magnetotermico differenziale quadripolare in modo da permettere la protezione della linea montante in partenza.

QUADRO DI ZONA

Il quadro generale dell'attività è formato da un centralino da incasso marca Gewiss con struttura in resina completo di telai modulari e di porta esterna ambrata in plexiglass; da questo quadro vengono alimentati le linee di illuminazione e Forza motrice.

Le linee in partenza sono protette contro le sovraccorrenti, i corti circuiti e i contatti indiretti con interruttori magnetotermici modulari ABB del tipo con curva d'intervento tipo "C" con potere d'interruzione 6KA, mentre gli interruttori differenziali sono del tipo assemblato e con corrente differenziale 30mA. Gli interruttori montati e cablati nel centralino sopradescritto sono ABB modulari già visti in precedenza.

CANALIZZAZIONI

Le canalizzazioni utilizzate per la stesura dei cavi sono formate da tubazioni flessibili in PVC autoestinguente incassate sottotraccia sia a parete che a pavimento. Sono stati utilizzate tubazioni flessibili del tipo pesante e sono state posate prestando attenzione alla divisione tra i vari circuiti ad utilizzo e tensione diversa (luce e FM, telefono, Tv). Tutte le canalizzazioni sono complete di scatole di derivazione e rompitratta anche in PVC autoestinguente.

CONDUTTORI

I conduttori usati per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono del tipo descritto di seguito:

- Cavo flessibile unipolare tipo N07V-K formato da una corda flessibile in rame non stagnato isolato con PVC non propaganti l'incendio (come da norme CEI 20-22); questo cavo è utilizzato entro le tubazioni incassate.
- Cavo flessibile multipolare tipo FROR formato da una corda flessibile in rame non stagnato con doppio isolamento in PVC non propaganti l'incendio (come da norme CEI 20-22); questo cavo è utilizzato entro tubazioni incassate oppure entro le strutture in cartongesso del controsoffitto.

Per il cavo descritto sono state usate le sezioni indicate dalle normative con un minimo di 1,5mmq per i circuiti luce e 2,5mmq per i circuiti f.m. e le giunzioni sono eseguite con morsetti tipo a cappuccio entro le cassette di derivazione.

APPARECCHIATURE

All'interno dei vari locali, gli impianti di utenza sono in esecuzione sottotraccia per cui i conduttori sono posate entro guaine incassate di diverse dimensioni mentre le apparecchiature sono posate entro apposite scatole incassate tipo 503.

Le apparecchiature utilizzate quali interruttori, pulsanti, pulsanti a tirante, prese ad alveoli schermati ecc. sono del tipo BTicino serie Magic, fissati su cestelli in resina e completati da placche pressofuse di colore scelto dalla committenza.

APPARECCHI ILLUMINANTI

Gli apparechi illuminanti sono esclusi dalla fornitura e sara' a carico del locatario la fornitura e l'installazione

IMPIANTO DI PROTEZIONE

L'impianto di protezione ha richiesto interventi su due livelli:

E' stata eseguito un allacciamento dell'impianto di protezione dell'attivita' produttiva sul montante di terra esistente nel vano condominiale mediante la posa di conduttori di protezione tipo N07V-K di sezione adeguata.

In secondo luogo, nei locali che compongono l'attivita' produttiva e' stato eseguito l'impianto di protezione con il collegamento di tutti gli utilizzatori quali corpi illuminanti, prese ecc. e la messa a terra equipotenziale delle condutture termoidrauliche di riscaldamento e dei bagni .

ditta Arturo Bazzocchi SnC

ARTURO BAZZOCCHI
FORTE s.n.c.

RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO PIAZZA
NUOVA A BAGNACAVALLO (RA)

- ALLEGATA ALLA DICH. DI CONFORMITA' N. 00308 DEL 24/03/2000

- ELENCO MATERIALI UTILIZZATI

- CENTRALINI MODULARI	: GEWISS
- INTERRUTTORI MODULARI	: ABB ELETTROCONDUTTURE
- CONDUTTORI	: GENERAL CAVI, ALCATEL
- TUBO IN PVC	: INS.ET, DIELECTRIX
- APPARECCHIATURE CIVILI	: BTICINO MAGIC

ditta Arturo Bazzocchi SnC

ARTURO BAZZOCCHI
FOR S.n.c.

ARTIGIANALE DI PREGIO

Fig. 66.38

Ditta ARTURO BAZZOCCHI <small>fondato nel 1918</small> via GOLFARELLI, 83 47100 FORLÌ (FC)		Disegnatore	TAV.
		Visto	1 E
Committente COMUNE DI BAGNACAVALLA	Objetto IMPIANTO ELETTRICO UNITÀ PRODUTTIVA 3 PIAZZA NUOVA BAGNACAVALLA RA		
Data 24-3-00	Agg.	Agg.	Agg.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
DI FORLÌ-CESENA

PROT: CER/619/2000/CFO1033

20/01/2000

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FORLÌ' - CESENA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

GENERALITA' DELL'IMPRESA

Numero di iscrizione: 3699 tribunale di FORLÌ'
del Registro delle Imprese di FORLÌ' - CESENA (FO012-3699)
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Annotata anche nella sezione speciale ARTIGIANI il 19/02/1996
con il numero Albo Artigiani: 81759

Già iscritta al Registro Dritte con il numero: 86836 il 27/08/1962

Denominazione: ARTURO BAZZOCCHI - FORLÌ' S.N.C. DI BALELLA GIANSTEFANO & C.

Codice fiscale: 00181670407

Forma giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Sede:
FORLÌ' (FO) VIA GOLFARELLI, 83 CAP 47100

Costituita con atto del 24/07/1962

Totale quote in LIRE
1.010.000

Durata della società:
data termine: 31/12/2020
con proroga tacita di anno in anno

Oggetto Sociale:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE; DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE; IL COMMERCIO AL MINUTO ED INGRASSO DI MATERIALE ELETTRICO, ELETRODOMESTICI ED AFFINI. LA SOCIETA' POTRA' ANCHE SVOLGERE L'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E DI GESTIONE DI LAVANDERIE SELF-SERVICE. IN RELAZIONE ALL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE QUALUNQUE ATTIVITA' ED OPERAZIONE FINANZIARIA, COMMERCIALE, MOBILIARE ED IMMOBILIARE ED IN PARTICOLARE PRESTARE FIDEISSIONI, CONCEDERE AVALLI, CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE A GARANZIA DI DEBITI DELLA SOCIETA' O DI TERZI ED IN GENERE FARE, SENZA RESTRIZIONE ALCUNA, TUTTO QUANTO NECESSARIO ED UTILE A FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO MEDESIMO; POTRA' PURE ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE.

POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DEI SOCI
L'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'
DI FRONTE AI TERZI ED IN QUALSIASI GRADO DI GIUDIZIO, PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SPETTA, SENZA LIMITAZIONI DI SORTA AL SOCIO SIGNOR BALELLA GIANSTEFANO, CUI VENGONO PERTANTO CONFERITI I PIU' AMPI POTERI, IVI COMPRESI IN PARTICOLARE QUELLI DI RILASCIARE PROCURE PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NONCHE' DI NOMINARE DIRETTORE E PROCURATORI SPECIALI ANCHE GENERALI AD NEGOTIA. LA FIRMA SOCIALE E' COSTITUITA DALLA RAGIONE SOCIALE, APPOSTA ANCHE CON TIMBRO, SEGUITA DALLA FIRMA PERSONALE.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
DI FORLÌ-CESENA

PROT: CER/619/2000/CFO1033

20/01/2000

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- SOCIO
* BALELLA PAMELA
nato a ALFONSINE (RA) il 01/01/1970
codice fiscale: BLLPML70A41A191M
quota: 303.000

- RESPONSABILE TECNICO
* TARONI GIANCARLO
nato a BAGNACAVALLO (RA) il 11/05/1960
codice fiscale: TRNGCR60E11A547I

- SOCIO nominato il 22/10/1998
- SOCIO AMMINISTRATORE nominato il 22/10/1998
* BALELLA GIANSTEFANO
nato a ALFONSINE (RA) il 10/08/1947
codice fiscale: BLLGST47M10A191T
firma depositata quota: 707.000

ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/07/1962

Attività esercitata nella sede legale:

COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI (DAL 24.07.62); INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (DAL 30.01.1995)

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale
RAVENNA (RA) VIALE PETRARCA, 439 CAP 48100
Frazione LIDO ADRIANO

Insegna: LAVA - LAVA

Attività esercitata:
LAVANDERIA A GETTONE

Data apertura: 22/04/1996

SI CERTIFICA ALTRESI'

che l'impresa ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti è abilitata, salvo le limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:

1) lettera A
PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

2) lettera B
PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

Segue ...



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
DI FORLÌ-CESENA

PROT: CER/619/2000/CFO1033

20/01/2000

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE STACCATA DI FORLÌ - N.27132/95/II DEL 29/07/1995

Riscosse per NR BOLLI	1	Lire	20.000	(**VENTIMILA**)
per DIRITTI		Lire	9.000	(**NOVEMILA**)
Totale		Lire	29.000	(**VENTINOVEMILA**)
Totale	espresso	in Euro	14,98	

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA
PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO
O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

PER IL CONSERVATORE
DOMENICO PASINI

Mr. H. G. BECKER,
1110 BROADWAY, NEW YORK.

REVIEWS OF BOOKS

Anna Rita Bland
Henry Ross Bland

*** FINE CERTIFICATE ***